

# 1-moduulisen vikavirtajohdonsuojakatkaisijan testaaminen ja uudelleen virittäminen.




1. VVJS:n ollessa viritettynä ja kun vipu on ylhäällä, paina testipainiketta.

2. Painettaessa testipainiketta VVJS laukeaa ja vipu tipahtaa keskiasentoon.

Tästä asennosta vipua nostettaessa ylös, VVJS ei virity eikä vipu jää yläasentoon.



# 1-moduulisen vikavirtajohdonsuojakatkaisijan testaaminen ja uudelleen virittäminen.



3. Paina vipua alas niin, että kuuluu napsahdus ja vipu jää ala-asentoon.

4. Nosta nyt vipu ylös.  
VVJS virittyy ja vipu jää yläasentoon.

